

様式第33 (第62条の5関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書 (タンクの腐食防止等の状況)

年 月 日				
南渡島消防事務組合 管理者 池田達雄 殿				
届出者 住所 (電話) 氏名 (印)				
設置者	住所 氏名 電話			
設置場所				
タンクの呼称又は番号				
設置の許可申請年月日 年 月 日				
設置の許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号				
新基準適合年月日 年 月 日				
貯蔵最大数量 Kℓ				
*コーティング	種類 1 ガラスフレクコーティング 2 エポキシ系塗装 3 タールエポキシ塗装 4 その他 ()			
タンク底部外面の腐食防止措置*	外面防食措置 アスファルトサンド・電気防食・その他 () 雨水浸入防止措置 適 ・ 否			
板厚*	側板直下底板	設計板厚 mm 最小測定板厚平均値 mm 測定板厚最小値 mm	底板厚	設計板厚 mm 最小測定板厚平均値 mm 測定板厚最小値 mm
	補修・変形*	補修の適否		適 ・ 否
		有害な変形の有無		有 ・ 無
不等沈下*	最大値のタンク直径に対する割合			
支 持 力 ・ 沈 下 *	平均沈下量 mm/年			
維持管理体制	過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生			有 ・ 無
	過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令			有 ・ 無
	消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反			有 ・ 無
	保安作業従事者に対する適切な教育訓練*			適 ・ 否
	保安のための適切な巡視、点検*			適 ・ 否
※受付欄		備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 3 *印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。
 4 ※印の欄は、記入しないこと。